



S.C. VEGO CONCEPT ENGINEERING S.R.L.
Splaiul Independentei, nr 291-293, et14
Bucuresti, sector 6

Spre stiinta Primariei Popesti Leordeni
Piata Sfanta Maria , nr 1



AVIZ **CONDITIONAT**

Popesti Leordeni, 23.02.2021

Subscrisa VEOLIA ROMANIA SOLUTII INTEGRATE S.A. persoana juridica de drept privat, sucursala Popesti Leordeni cu sediul in Judetul Ilfov, Oras Popesti-Leordeni, Str. Garian Alexandru, nr. 6, inregistrata la Oficiul Registrului Comertului sub nr. de ordine J40/9004/1999, avand CUI RO12 276930, reprezentata de catre Dl. Panaghianu Adrian , prin Daniel-Petrica Baiatu, in calitate de Sef Sucursala al retelelor publice de alimentare cu apa si de canalizare din Orasul Popesti-Leordeni, Judetul Ilfov,

Avand in vedere urmatoarele :

-Adresa cu numarul 20003690 din 08.10.2020 prin care se solicita aviz Plan Urbanistic General pentru orasul Popesti Leordeni

Se avizeaza **CONDITIONAT** de respectarea urmatoarelor:

In urma analizei planurilor anexate va inaintam raspunsul la solicitarile formulate, astfel:

1. Pentru partea de alimentare cu apa :

- Nu este specificata zona de protectie sanitara a Statiilor de pompare.
- Nu este specificat modul de alimentare cu apa potabila a acestor statii- artere de transport
- In zona 22 nu sunt figurate statiile de pompare.
- Nu este specificat regimul de pompare al statiilor cat si debitul
- Reteaua de transport nu este corelata cu reseaua de transport ANB
- Nu sunt figurate retelele de distributie : joasa / inalta presiune
- Recomandam executia a trei artere mari de transport , astfel :

a. Popesti Vest

Document privat, emis de VEOLIA ROMANIA SOLUTII INTEGRATE S.A. contine date cu caracter personal © - a nu se difuza neautorizat.

Pagina 1 din 3

VEOLIA ROMANIA SOLUTII INTEGRATE SA
Str. Profesorilor nr. 2, sector 4
cod 040156, Bucuresti
J/40/9004/1999, CUI RO12276930
Capital social: 2.898.770 lei
Tel : +40 21 315 96 60 Fax : +40 21 315 96 67



b. Soseaua Oltenitei pe toată lungimea orașului

c. Splaiul Unirii (Dambovită)

Acestea vor fi interconectate, astfel se va asigura necesarul de apă.

2. Pentru partea de canalizare menajeră

Zona C

- Nu se inseriază stațiile de pompare
- Amplasamentele propuse nu sunt în zona de minim
- Propunerile de echipare / cu rețeaua de canalizare în zonele 25 și 26 nu sunt realizate. Sunt zone depresionare prin care soluțiile propuse nu rezolvă problema canalizării.
- Nu se folosesc canalele existente Vascofil, Gip/Danubiana care pot fi reabilitate și folosite având capacitate de transport
- În Zona 22 nu este figurată suprafața afectată pentru SPAU Miraslau
- Canalul colector propus în paralel cu Soseaua de Centură existentă trebuie coordonat cu ANB din punct de vedere tehnic – cote racordare în caseta
- Amplasamentele SPAU-urilor să fie coordonate conform ridicărilor topografice – în zonele de minim
- Canal colector pe Soseaua Oltenitei între canal Vascofil – Soseaua de Centură
- Structura sistemului rutier să permită amplasarea tuturor rețelelor (secțiuni)
- Nu este studiată posibilitatea de racordare în canalizarea ANB amplasată pe Soseaua Berceni
- Nu este studiată posibilitatea de racordare la colectorul de pe cheile Turzii ce se va executa

Zona D + Zona F

- Nu sunt coordonate cu cele două proiecte Soseaua de Centură și Soseaua de Centură A0
- În zona între Soseaua de Centură și ieșire oraș Popești Leordeni spre Oltenita nu sunt amplasate Stațiile de pompare ape uzate
- Din punct de vedere tehnic nu se pot executa gravitațional pe sub cele două construcții (Soseaua de Centură + A0)



- Nu se vor inseria statiile de pompare , fiecare va lucra independent .

3. Pentru partea de ape pluviale :

- Suprafata afectata de statiile de pompare ape uzate – pluviale
- Volume rezervoare
- Nu se inseriaza Statiile de pompare ape uzate
- Nu sunt specificate diametrele conductelor de refularea ale Statiilor de pompare ape uzate
- Racordarea la Raul Dambovita sa fie in albia superioara
- La ce debit este facuta dimensionarea canalului Calnau
- Ce cantitate de apa pluviala poate fi preluata de paraul Calnau si restul deversata in albia superioara a raului Dambovita , necesar aviz Apele Romane
- Obligativu aviz / punct de vedere Apa Nova Bucuresti

Rămânem la dispoziția dvs. pentru orice alte detalii suplimentare pe care le considerați necesare la:

- VEOLIA ROMÂNIA SOLUȚII INTEGRATE S.A. sucursala Popești Leordeni. . din Jud. Ilfov, Oraș Popești-Leordeni str. Gari Alexandru nr. 6 ;
- Relații cu clienții, program de luni pana vineri intre orele 08:00 – 16:00;

telefon: 021.361.43.91;

Intocmit,

Ing, Valentin Tincu

Sef Sucursala
Ing, Daniel Balatu

Adrian Panaghianu
Director Operational

